



# COMUNE DI SAN SALVATORE TELESINO

PROVINCIA DI BENEVENTO

via Gioia, 1 • 82030 San Salvatore Telesino (Bn) • ☎ 0824.881111 • 📠 0824.881216 • e mail: telesino@tin.it  
pec: sansalvatoretelesino@pec.cstsannio.it

Prot. N. 5768 del 13 LUG. 2016

## ORDINANZA n. 9 /2016

Oggetto: Ordinanza contingibile e urgente a seguito di incendio di immobile posto nel Comune di San Salvatore Telesino (BN) in via Cese Nove nell'attività produttiva Navarra Finestre & Porte S.r.l. identificata in catasto al Fg. 23 p.lla 505 -

### IL SINDACO

nella sua qualità di Autorità Comunale di Protezione Civile, Sanitaria e di Pubblica Sicurezza

Vista la comunicazione a mezzo posta certificata (PEC) dipvvf.COM-BN.REGISTRO UFFICIALE.U.0005980.08-07-2016 del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Benevento, registrata al protocollo generale comunale n. 5665 in medesima data, di intervento nel comune di San Salvatore Telesino in via Cese Nove a seguito dell'incendio verificatosi nel Capannone della ditta Navarra Finestre & Porte S.r.l., ed avente il seguente testo:

“Comunicasi che a seguito segnalazione incendio, personale questo comando e' intervenuto in data odierna presso fabbricato industriale adibito a deposito di infissi sito nella zona industriale in san Salvatore Telesino via Cese Nove.

Fabbricato risulta di proprieta' della ditta Navarra S.r.l.

Da accertamenti visivi effettuati e' emerso che incendio ha interessato gran parte delle strutture fabbricato in questione.

**Pertanto segnalasi inagibilita' intero fabbricato in attesa urgenza necessari lavori.**

**nelle more esecuzione predetti lavori e' necessario rendere inagibile intera area perimetrale sottostante interessata detto fabbricato.**

Tanto comunicasi per i provvedimenti di competenza a salvaguardia della pubblica e privata incolumita'.”

Vista la successiva comunicazione a mezzo posta certificata (PEC) dipvvf.COM-BN.REGISTRO UFFICIALE.U.0006073.09-07-2016 del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Benevento, registrata al protocollo generale comunale n. 5677 dell'11/07/2016, relativa al suddetto incendio, ed avente il seguente testo:

“Si comunica che a partire dalle ore 03,00 circa del giorno 08/07/2016 squadre dei Comandi VV.F. di Benevento e di Caserta sono intervenute presso il fabbricato sito nell'area p.i.p in C.da Cese Nove, nel Comune di S. Salvatore Telesino per l'esigenza in oggetto.

Giunti sul posto è stato rilevato che il capannone della Ditta Navarra Porte e Finestre, era stato interessato da un incendio il quale si era esteso lungo tre dei lati della detta struttura.

Il predetto immobile, di proprietà del Sig. Antonio Navarra, ha una superficie di circa 3000 mq ed è realizzato in parte con strutture cementizie ed in parte con strutture metalliche.

A causa dell'evento incidentale, le strutture portanti orizzontali della parte di edificio adibito a zona di lavorazione risultano essere parzialmente crollate, mentre le strutture portanti verticali sono rimaste notevolmente danneggiate.

